


75210061000200663396 от 06.09.2021 г.



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Забайкальскому краю

(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Петровск-Забайкальскому, Красночикоийскому районам и г. Петровск-Забайкальский
(ОНД и ПР Петровск-Забайкальскому, Красночикоийскому районам и г. Петровск-Забайкальский)

673005, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 82/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 15 П. НОВОПАВЛОВКА"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

N 82 от "06 " сентября 2021 года

в период с "09" сентября 2021 г. по "21" сентября 2021 г.

Государственным инспектором по Петровск-Забайкальскому, Красночикоийскому районам и г. Петровск-Забайкальский по пожарному надзору – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровск-Забайкальскому, Красночикоийскому районам и г. Петровск-Забайкальский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

Проведено

Выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Заведующая МДОУ детский сад № 15 пос. Новопавловка Суслова Наталья
Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Автоматическая установка пожарной сигнализации должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.</p> <p>На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Система пожарной сигнализации на объекте имеет срок эксплуатации более 10 лет и требует её замену. При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы. По адресу Новопавловка ул. Декабристов,6 ; с. Толбага ул. Станционная, 9</p>	<p>Автоматическая установка пожарной сигнализации должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.</p> <p>На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012. «Технические средства пожарной автоматики» п. 7.9.4 Средний срок службы - не менее 10 лет.</p> <p>ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности п. 5.1.7</p>	15.03.2021г.	

2.	Не обеспечивается испытание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий. По адресу с. Толбага ул. Станционная, 9	Правила противопожарного режима в РФ п. 17а	15.03.2021г.	<i>Галлу</i>
3.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. По адресу Новопавловка ул. Декабристов, 6 ; с. Толбага ул. Станционная, 9	Правила противопожарного режима в РФ п. 48	15.03.2021г.	
4.	Пожарный щит на территории детского сада по адресу п. Новопавловка ул. Декабристов, 6 не укомплектован противопожарным полотном.	Правила противопожарного режима в РФ п. 410 приложение 7	15.03.2021г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МДОУ детский сад № 15 пос. Новопавловка

Суслова Наталья Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Суслова Наталья Викторовна
(подпись)

Государственный инспектор по Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский по пожарному надзору – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю капитан внутренней службы

Ковалев Иван Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Ковалев Иван Анатольевич
(подпись)